

◆大治町スポーツセンターリノベーション事業に係る入札書等(要求水準書及び落札者決定基準を除く)に関する質問の回答について

No	資料名	該当箇所			タイトル	質問	回答	回答日
		頁	行	項目				
1	入札説明書	3	25	(4)	現場代理人の配置	現場代理人の常駐を要する期間につきまして、令和4年12月15日愛知県建設局長通知『工事現場における現場代理人の常駐の運用について』の一部改定について別紙にある通り、請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間は常駐を要しないと理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	10月3日
2	入札説明書	6	26	イ(工)	施工業務を行う企業の参加資格	「500㎡以上の屋内スポーツ施設又は子どもの遊び場に類する施設の新築、増築、改築又は整備に係る施工業務」とあるところ、改修工事についても施工実績に含まれるものと考えてよろしいでしょうか。	「500㎡以上の屋内スポーツ施設又は子どもの遊び場に類する施設の改修工事に係る施工業務」も施工業務の実績に含みます。併せて、入札説明書6項1行目「設計業務を行う企業の参加資格」について「500㎡以上の屋内スポーツ施設又は子どもの遊び場に類する施設の改修工事に係る実施設計業務」も実施設計業務の実績に含みます。また、入札説明書6項8行目「工事監理業務を行う企業の参加資格」について「500㎡以上の屋内スポーツ施設又は子どもの遊び場に類する施設の改修工事に係る工事監理業務」も工事監理業務の実績に含みます。	10月3日
3	入札説明書	1	9	第1章 対象事業	(4)事業内容	事業の建物用途に「子どもの居場所」の記載があるが、子供の運動を行う用途を想定し、既存用途の「体育館」としての利用を継続し、カフェは「体育館」の付帯施設の用途として確認申請しても問題ないでしょうか。【補足】児童施設とする場合に排煙設備の設置など建設費に影響が大きい。	お見込みのとおりです。	10月19日
4	貸出資料				新築工事・改修工事の竣工図面	新築工事・屋根外壁等改修工事の竣工図面を共有していただくことは可能でしょうか。とくに設備図面関係を確認させていただきたいです。	10月20日(金)より、追加貸出資料(DVD-R)として貸し出しを行います。	10月19日
5	貸出資料				確認申請時の添付図書	防火区画図等の面積区画ラインがわかる図面を確認させていただくことは可能でしょうか。	10月20日(金)より、追加貸出資料(DVD-R)として貸し出しを行います。「4確認申請」5～7P、以下の凡例にて参照のこと。 赤: 縦穴区画 橙: その他の防火区画 黄: 排煙区画 緑: 面積区画	10月19日
6	貸出資料			貸出資料2 建築審査会等書類	48条2 許可申請	建物竣工時からの用途地域の変更および当事業における建物用途の変更が生じる際に許可申請の変更手続きが生じると思われるが、この手続きは当事業に含まれますでしょうか。	入札参加資格に関連する事項の回答を優先します。入札書等(要求水準書含む)及び技術提案書に関連する質疑については、令和5年11月9日(木)までに回答します。	10月19日
7	入札説明書	13	28	(8)ウ	入札書等及び技術提案書の受付 提出部数	「提案確認書類及び技術提案書については、正本1部と副本2部及び電子データを提出」とありますが、一方【様式3-1、3-2及び3-3】には提案確認書類の提出部数について正本1部との記載があります。提案確認書類の提出部数について、正本1部としてよろしいでしょうか。	提案確認書類の提出部数について、正本1部としてします。	10月19日
8	入札説明書	15	5	(14)ア	入札の辞退提出期限	「令和6年1月13日(月)午後5時まで」とあるのは、「令和6年1月15日(月)午後5時まで」と読み替えてよろしいでしょうか。	誤記があり大変申し訳ありません、「令和6年1月8日(月)午後5時まで」とします。	10月19日
9	入札説明書	12	5	(5)イ	応募申込書類の受付	大治町スポーツセンターリノベーション事業共同企業体協定書(様式2-7)につきまして、【様式2-7】1頁7行目に記載のある共同企業体の名称は変更してもよろしいでしょうか。また、変更が可能な場合に共同企業体名に記載すべき文言等ありましたらご指示ください。	【様式2-7】1頁7行目に記載のある共同企業体の名称の変更は可とします。また、記載すべき文言はありません。	10月19日