

別添資料4 諸室と仕上リスト

NO	室名	室名細分類	建築					機械設備												電気設備				
			内部仕上げ			OA床	手動 ロール スク リーン	給水 設備	給湯 設備	厨房 設備	排水設備		空調				換気				LAN 情報コ ンセン ト	電話		TV
			床	壁	天井						汚水	雑排水	冷房	暖房	空調熱 源	個別空 調	換気方式	外気導 入量 ㎡/人・h	換気回 数 回/h	人員密 度 人/㎡		局線	内線	
1	子供の居場所	乳幼児向けエリア・幼児 向けエリア・児童向けエ リア	提案による	提案による	提案による		○※1						○	○	電気		全熱交換機	30		1	○			
2	子供の居場所	休憩・観覧スペース	提案による	提案による	提案による		○※1						○	○	電気		全熱交換機	30		1	○			
3	子供の居場所	事務室	タイルカーペット	ビニルクロス	岩綿吸音板	○							○	○	電気	○	全熱交換機	7.2		0.24	○	○	○	○
4	子供の居場所	器具庫	提案による	提案による	提案による												天井扇		5					
5	カフェ	客席	提案による	提案による	提案による		○※1						○	○	電気		全熱交換機	30		0.3	○	○		○
6	カフェ	物産コーナー	提案による	提案による	提案による		○※1						○	○	電気		全熱交換機	30		0.3	○			
7	カフェ	厨房	提案による	提案による	提案による			○	○	○		○	○	○	電気		排風機		40					
8	カフェ	便所	ビニル床シート	化粧ケイカル板	化粧石膏ボード			○	○		○	○					天井扇		10					
9	スタジオ	スタジオ	フローリング	提案による	提案による		○※1						○	○	電気		全熱交換機	30		1	○			
10	エントランスホール	エントランスホール	タイルカーペット ※オブジェ撤去部分を、周 囲と調和する仕上げにて補 修	（既存のまま）	（既存のまま）								（○）	（○）	（○）		（○）							
11	スポーツプラスおおはる 事務室	スポーツプラスおおはる 事務室	タイルカーペット	ガラスパネルスチールパー ティションH2500新設	（既存のまま）	○	○						○	○	電気	○	（○）				○	○		○
12	（共通）	便所	ビニル床シート	化粧ケイカル板	化粧石膏ボード			○	○		○	○					天井扇		10					
13	（共通）	多目的便所	ビニル床シート	化粧ケイカル板	化粧石膏ボード			○	○		○	○					天井扇		10					
14	（共通）	授乳室・おむつ交換室	ビニル床シート	ビニルクロス	ビニルクロス			○	○			○	○	○	電気		天井扇		5					
15	（共通）	通路	ビニル床シート	ビニルクロス	化粧石膏ボード												天井扇		5					
16	（共通）	倉庫（掃除道具入れ等）	提案による	提案による	提案による												天井扇		5					

備考：（○）は既存設備のままを示す。 ※1はカーテンウォールに面する部分に高さH=5000の範囲までロールスクリーン設置とする。

◆外部空間

No	機能相関図室名	床・舗装仕上げ	備考
1	カフェ・屋外テラス	樹脂製再生木デッキ	
2	子どもの居場所・屋外スペース	植栽、芝張り、樹脂製再生木デッキ、メッシュフェンス門扉付き	不陸が生じているので、調整の上で仕上げのこと
3	3Fパノラマデッキ	（既存仕上げのまま）	